Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1, Телефон,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250

«Утверждаю»
Руководитель ИЛЦ заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам
Краснов С. В.
«28» июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 49 238 от 28.06.2018г.

Код образца (пробы):
46250.1.20.06.18.В; 46250.2.20.06.18.В; 46250.3.20.06.18.В

1. Наименование образца (пробы):
вода питьевая

2. Заказчик:
МУПП ЖКХ ПОХВИСТНЕВСКОГО РАЙОНА

2.1 Юридический адрес:
446460, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ПОХВИСТНЕВСКИЙ, СЕЛО ПОДБЕЛЬСК, УЛИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ, ДОМ 4А

3. Изготовитель*: -

3.1 Юридический адрес*: -

3.2.Фактический адрес*:

3.3 Дата и время изготовления *
20.06.2018

4. Дополнительные сведения*:
Заявление №1 149 от 10.04.2018 Проба воды отобрана по адресу: с. Старый Аманак, водонапорная башня (ВНБ), скважина -3067 Акт отбора образцов (проб) от 20.06.2018

5. Дата и время* отбора:
20.06.2018 час 12 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Сундетов С.У. - Начальник ВКХ

6. Дата начала испытаний: 20.06.2018 г.

Дата окончания испытаний: 02.07.2018 г.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 2407 от 02.07.2018, № 879 от 21.06.2018, № 26в-18/09 от 29.06.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 2407			
Цветность (Cr-Co)	2,6 ± 0,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
Окисляемость перманганатная	1,04 ± 0,20	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Водородный показатель (pH)	8,08 ± 0,20	ед. pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	401,5 ± 40,2	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	5,2 ± 0,8	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	менее 0,1	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	12,25 ± 1,47	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
Нитриты	менее 0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	менее 10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Сульфаты	71,81 ± 14,36	мг/дм³	ГОСТ 4389-72
Марганец суммарно	менее 0,01	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Фторид-ион	0,205 ± 0,037	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:3:4.179-2002
Железо общее	менее 0,05	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Медь суммарно	менее 0,01	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 879			
ОМЧ	0	КОЕ/м³	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 26в-18/09			
Суммарная альфа-активность	менее 0,05	Бк/кг	МВИ суммарной объемной (удельной) активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометра

Суммарная бета-активность	менее 0,2	Бк/кг	МВИ суммарной объемной (удельной) активности альфа-излучающих и бета-излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометра

удельная активность Rn-222	16 ± 5	Бк/кг	Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК»

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспризведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)