

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
**Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;  
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;  
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru ;  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363)71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru .  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-96-49; e-mail: cgsen\_or@mail.orgus.ru;  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368 ) 2-24-58, факс: 8-35368) 2-00-64; e-mail: fguz\_06@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ

Е.Д. Бердникова

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-02-9804-2746

Дата оформления: 10.09.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения:

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село  
Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Дата и время отбора образца (пробы): 08.09.2020 11 ч. 05 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 08.09.2020 12 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

*договор от 27.05.2020 г. № 4*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  
Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село  
Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства  
Похвистневского района Самарской области, Самарская область, Похвистневский район, село Старый  
Аманак, улица Ленина, 29, ВРК*

Код образца (пробы): 1.2.09.20.9804.Д

Объем образца: 1,0 л.

Тара, упаковка: Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °С

Дополнительные сведения: Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:  Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): 1.2.09.20.9804.Д

| Отделение лабораторных исследований                |  |                           |                           |                   |                           |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 08.09.2020 12 ч. 25 мин. |  |                           |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 08.09.2020            |  |                           |                           |                   |                           |
| № п/п  | Определяемые показатели                | * Результаты исследований | ** Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1  | Запах                                  | 0                         | не более 2                | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Вкус и привкус                         | 0                         | не более 2                | Баллов            | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Мутность (измеренную при длине 530 нм) | менее 1                   | не более 2,6              | ЕМФ               | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4  | Цветность                              | менее 5                   | не более 20               | град.             | ГОСТ 31868-2012 метод Б   |
| Исследования проводили:                            |  |                           |                           |                   |                           |
| Должность, Ф.И.О.                                  |  |                           |                           |                   |                           |
| Химик-эксперт Варникова М.Л.                       |  |                           |                           |                   |                           |

Код образца (пробы): 1.2.09.20.9804.Д

| Отделение лабораторных исследований                |   |                           |                           |                   |                           |
|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Дата начала исследования: 08.09.2020 12 ч. 30 мин. |   |                           |                           |                   |                           |
| Дата окончания исследования: 10.09.2020            |   |                           |                           |                   |                           |
| № п/п  | Определяемые показатели                     | * Результаты исследований | ** Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено             | Отсутствие                | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |
| 2  | Общее микробное число (ОМЧ)                 | 7                         | не более 50               | КОЕ/мл            | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Общие колиформные бактерии (ОКБ)            | Не обнаружено             | Отсутствие                | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |
| Исследования проводили:                            |   |                           |                           |                   |                           |
| Должность, Ф.И.О.                                  |   |                           |                           |                   |                           |
| Врач-бактериолог Артищева С.А.                     |   |                           |                           |                   |                           |

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

\*\* не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*